

POLYCLIM NG 21

BESCHREIBUNG

Monoblock-Klimaregler mit
12 Relaisausgängen 24VAC,
8 analogen Eingängen und
4 digitalen Eingängen



FUNKTIONEN

FUNKTIONEN		Beschreibung	Anzahl der Ausgänge
	2-seitige oder Belüftung auf zwei Firstseiten	Proportionale Regelung zur Raumtemperatur Wettersicherheit (Wind, Regen) Äußere Einflüsse (Wind, Windfahne, Außentemperatur, Sonneneinstrahlung) Integration der Temperatur über 24 Stunden	4
	Schatten-segel / Thermisch	Beschattungsmodus entsprechend der Sonneneinstrahlung (Watt/m2) Thermischer Modus entsprechend der Umgebungstemperatur Äußere Einflüsse (Außentemperatur)	2
	TOR-Heizung (Ein/Aus)	Thermostatische Regelung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur Möglichkeit der Steuerung einer Umwälzpumpe auf eine vom Lufterhitzer unabhängige Wassertemperatur	1
	Aufpumpen	Verwaltung der Turbine über Impulse und Zeitabstände Äußerer Einfluss (Windgeschwindigkeit)	1
	Luftumwälzung	Thermostatische Regulierung entsprechend der Umgebungstemperatur und/oder der Luftfeuchtigkeit Kombination mit Heizungsbetrieb möglich	1

POLYCLIM NG 21

VERFÜGBARE OPTIONEN (VORBEHALTLICH DER ANZAHL DER VERBLEIBENDEN AUSGÄNGE & EVENTUELLER ÄNDERUNGEN AN DEN STANDARDFUNKTIONEN)

FUNKTIONEN	Beschreibung	Anzahl der Ausgänge	Art-Nr.
Heizung 3-Wege-Ventil + Umwälzpumpe	Proportionale Regelung in Abhängigkeit von Raum- und Wasserkreislauftemperatur Äußere Einflüsse (Wind, Außentemperatur, Sonneneinstrahlung) Steuerung der Umwälzpumpe entsprechend der Temperatur des Wasserkreislaufs. Integration der Temperatur über 24 Stunden	3	CLI5500
FOG	Regelung proportional zur Raumtemperatur oder/und Luftfeuchtigkeit Einfluss auf die Belüftung	1	CLI5503
CO2	Top- und Gap-Management des CO ₂ -Einspritzbetriebs Einfluss auf die Belüftung	1	CLI5504
Cooling	Steuerung einer Pumpe und von 1 bis 3 Gruppen von Abluftventilatoren in Abhängigkeit von der Raumtemperatur Einfluss auf die Belüftung	2 bis 4	CLI5505
Uhr / Beleuchtung	Einschalten nach stündlichen Startzeiten oder entsprechend der angeschlossenen Sensoren (einstellbare Schwellenwerte). Anwendungen: photosynthetische Beleuchtung, Bewässerung...	1	CLI5506

KONNEKTIVITÄT

Zugriff über Telefon / Tablet

Anjou Automation POLYCLIM NG 21

Accueil Alarmes Météo Zone 1 Archivages Système Déconnexion

Zone 1 : Consignes / Consignes Principales

Reference	Désignation	Valeur	Unité
AA01	Aération : Cons. Princ. Aération	12.0	°C
AB01	Chauffage TOR : Cons. Tamb Ch. TOR	19.0	°C
AD01	Ecran : Cons. Ensoleillement	300	W/m²
AD02	Ecran : Cons. Therm. haute	NON	°C
AD03	Ecran : Cons. Therm. basse	15.0	°C
AE01	Déshumidif. : Cons. Déshumidifcat	NON	%
AE02	Déshumidif. : Sécurité température	15.0	°C
AF01	Brasseur : Cons. Température	30.0	°C

Retour Actualiser Valider

über SIMA-Gehäuse – CLI1680

Kompatibel mit Überwachung

ARTIC B3 - B3 - ARTIC Climat - Zone 1 - Période - Graphique

Visible	Fonction	Libellé	Valeur	Période 1	Période 2	Période 3	Période 4	Unité
☐	Aération 1	Consigne principale des aérations	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	°C
☐	Chauffage TOR 1	Consigne température ambiante chauffage thermique	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	°C
☐	Chauffage V3V 1	Consigne température de régulation chauffage V3V	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	°C
☐	Chauffage V3V 2	Consigne température eau minimum chauffage V3V	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	°C
☐	Ecran 1	Consigne d'ensoleillement par rapport aux Watts/m²	300	+0	+0	+0	+0	W/m²
☐	Ecran 1	Consigne thermique haute	NON	0.0	0.0	0.0	0.0	°C
☐	Ecran 1	Consigne thermique basse	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	°C
☐	Déshumidification	Consigne de déshumidification	NON	+0	+0	+0	+0	%
☐	Déshumidification	Sécurité température déshumidification	15.0	12.0	0.0	0.0	0.0	°C
☐	Brasseur	Consigne de brasseur sur température élevée	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	°C
☐	Brasseur	Consigne de brasseur sur hygrométrie élevée	80	+0	+0	+0	+0	%



Période 1 : Type : Heure / Ecart : 06:00 Rampe : 0mm
Période 2 : Type : Heure / Ecart : 11:00 Rampe : 0mm
Période 3 : Type : Heure / Ecart : 16:00 Rampe : 0mm
Période 4 : Type : Heure / Ecart : 23:00 Rampe : 0mm

FERMETURE

über ARTIC Sentinelle-Gehäuse – CLI1690


POLYCLIM NG 21

KOMPATIBLE INNENFÜHLER

Foto	Art-Nr.	Signal	Bereich	Belüftet	Kompatibel mit CLI7021	Kompatibel mit CLI7021/420
	Raumtemperaturfühler					
	CAP0001	CTN	-34° / 100°	NEIN	X	
	CAP0010	4-20mA	-34° / 100°	NEIN		X
	CAP0010.V	4-20mA	-34° / 100°	JA		X
	Luftfeuchtigkeitssensor					
	CAP0004	4-20mA	0 / 100%	NEIN	X	X
	Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor					
	CAP0024	4-20mA	-34° / 100°	NEIN		X
	CAP0024.V	4-20mA	-34° / 100°	JA		X
	Wassersensor Tauchhülse					
	CAP0003	CTN	-34° / 100°	-	X	
	CAP0012	4-20mA	-34° / 100°	-		X
	Wasserfühler an der Wand					
	CAP0003.A	CTN	-34° / 100°	-	X	
	CAP0012.A	4-20mA	-34° / 100°	-		X
	Bodentemperaturfühler					
	CAP0002	CTN	-34° / 100°	-	X	
	CAP0011	4-20mA	-34° / 100°	-		X
	CO ₂ -Sonde					
	CAP0040	4-20mA	0 - 5000 ppm	NEIN	X	X

POLYCLIM NG 21

KOMPATIBLE WETTERSENSOREN

Foto	Art-Nr.	Messung	Signal	Bereich
	Außentemperaturfühler			
	CAP0001	Temperatur	CTN	-34°/ 100°
	CAP0071	Temperatur	4-20mA	-34°/ 100°
	Luftfeuchtigkeitssensor für Außenbereich			
	CAP0004	Luftfeuchtigkeit	4-20mA	0 / 100%
	Außentemperatur-und Luftfeuchtigkeitssensor			
	CAP0072	Temperatur und Luftfeuchtigkeit	4-20mA	-34°/ 100°
	Sonnen- und Helligkeitssensor			
	CAP0018	Watt / m² & Lux	4-20mA	0-1500 W/m² - 0/100KLux
	Windfahnsensor			
	CAP0022	Windrichtung	Trockenkontakt	2 Richtungen
	CAP0025	Windrichtung	4-20mA	0-360°
	Windsensor			
	CAP0021	Windgeschwindigkeit	Frequenz	-
	Regensensor			
	CAP0030	Regenerkennung	TOR	-